



Fachbereich 36 -Umwelt-
Untere Immissionsschutzbehörde

Ergebnis der Vorprüfung gem. § 3a Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) im Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für die

Zeitungsverlag Aachen GmbH
Dresdener Straße 3, 52068 Aachen

Stadt Aachen
Der Oberbürgermeister
Fachbereich 36
Untere Immissionsschutzbehörde
Az.: 313.0002/13/1.2.3.2-UVP-313-hdoun

Auf der Grundlage des § 3a des UVPG vom 24.02.2010 (BGBl.I S. 2756) in der zurzeit gültigen Fassung wird hiermit Folgendes öffentlich bekannt gegeben:

Die Zeitungsverlag Aachen GmbH beantragt nach § 4 und 19 BImSchG die Genehmigung zur Errichtung und Betrieb eines gasbefeuerten Blockheizkraftwerkes mit einer Feuerungswärmeleistung von 1098 kW und eines Spitzenlastkessels mit einer Feuerungswärmeleistung von 1720 kW gemäß Ziffer 1.2.3.2, in Verbindung mit Nr. 1.2.3.1 Verfahrensart V der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV), auf dem Werksgelände in 52068 Aachen, Dresdener Straße 3, Gemarkung Aachen, Flur 72, Flurstücke 2674 und 2949.

Bei dem vorliegenden Antrag handelt es sich um ein Vorhaben nach Nr. 1.2.2.2, Spalte 2 der Anlage 1 des UVPG, für das eine standortbezogene Vorprüfung durchzuführen ist.

Es wurde daher gemäß § 1 Abs. 3 der 9. BImSchV geprüft, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die im § 1a der 9. BImSchV genannten Schutzgüter haben kann.

Die Prüfung des Vorhabens hat ergeben, dass erhebliche nachteilige Auswirkungen nicht zu erwarten sind und somit eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist.

Aachen, den 11.12.2013

Im Auftrag
gez. Doum